SQI_ZM ★ 防爆合格证 ★ CERTIFICATE ★ SQI_ZM ★ 防爆合格证 ★ CERTIFICATE

防 爆 合 格 证

证　　号:
Certificate No.: NLE25.1291X

申请人/制造商: Applicant/ Manufacturer:	佑昌电器（中国）有限公司/佑昌鼎晟（上海）照明科技有限公司 Prosperity Electric(China)Co., Ltd./Teamslitek Prosperity (Shanghai) Lighting Co., Ltd.
产 品 名 称: Equipment:	塑壳防爆（应急）LED 灯 Explosion-proof (Emergency) Linear Light Fittings
型 号 规 格: Model Specification:	PEX-TSF-系列（详见附件） PEX-TSF- Series（See Annex）
防爆标志,IP: Ex Marking,IP:	详见附件 See Annex
总　图　号: General drawing No.:	TSF-00.1～2

经图纸及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合下列标准：
The equipment specified in the schedule of this certificate and the identified documents was found to comply with the following standards:
GB/T 3836.1-2021 (IEC 60079-0:2017, MOD), GB/T 3836.2-2021 (IEC 60079-1:2014, MOD), GB/T 3836.3-2021 (IEC 60079-7:2015, MOD), GB/T 3836.9-2021 (IEC 60079-18:2014, MOD), GB/T 3836.31-2021 (IEC 60079-31:2013, NEQ)

说明(具体使用条件)：
Notes(Specific conditions of use):

1. 使用环境温度(Ta)：-40℃/-20℃～+40℃/+55℃
2. 电气参数：见附件
3. 警告：存在爆炸性环境时严禁打开！
4. 电源模块、应急模块和控制开关的隔爆接合面预期将不进行维修。
5. 配套的引入装置和封堵件应具有 IECEx 或 CCC 证书，且安装满足 IP66。
6. 本证书应与附件同时使用，检测报告编号 WN2594180059-Z。

有 效 期: Valid date:	2025 年 11 月 22 日至 2030 年 11 月 21 日
更改日期: Date of Change:	2025 年 11 月 27 日

上海市质量监督检验技术研究院有限公司
（国 家 灯 具 质 量 检 验 检 测 中 心）
（国家级照明灯具防爆安全监督检验站）

地址：上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼
电话：021-51097935　　邮编：201114
机构网站：http://www.sqi.org.cn
证书查询：http://www.saltnet.com.cn

SQI_ZM ★ 防爆合格证 ★ CERTIFICATE ★ SQI_ZM ★ 防爆合格证 ★ CERTIFICATE

防 爆 合 格 证

附件
Annex

检测报告编号 WN2594180059-Z

证　　号:
Certificate No.: NLE25.1291X

本证书所涉及的系列如下：
Equipment and systems covered by this Certificate are as follows:

序号	型号规格	功率	外形尺寸（mm）	应急功率/时间	电气参数	防护等级
1	PEX-TSF-S1×10□	1×10W	770×220×144	/	AC 100～250V 50/60Hz	IP66
2	PEX-TSF-S1×20□	1×20W				
3	PEX-TSF-S1×30□	1×30W				
4	PEX-TSF-S1×36□	1×36W				
5	PEX-TSF-S1×10□E	1×10W		1×10W、180min		
6	PEX-TSF-S1×20□E	1×20W				
7	PEX-TSF-S1×30□E	1×30W				
8	PEX-TSF-S1×36□E	1×36W				
9	PEX-TSF-L2×10□	2×10W	1350×220×144	/		
10	PEX-TSF-L2×20□	2×20W				
11	PEX-TSF-L2×30□	2×30W				
12	PEX-TSF-L2×36□	2×36W				
13	PEX-TSF-L2×10□E	2×10W		2×10W、180min		
14	PEX-TSF-L2×20□E	2×20W				
15	PEX-TSF-L2×30□E	2×30W				
16	PEX-TSF-L2×36□E	2×36W				

序号	型号规格	功率	防爆标志 -20℃≤Ta≤+40℃	防爆标志 -20℃≤Ta≤+55℃	防爆标志 -40℃≤Ta≤+40℃	防爆标志 -40℃≤Ta≤+55℃
1	PEX-TSF-S1×10□	1×10W	/		Ex db eb mb IIC T5 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db	Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db
2	PEX-TSF-S1×20□	1×20W				
3	PEX-TSF-S1×30□	1×30W				
4	PEX-TSF-S1×36□	1×36W				

上海市质量监督检验技术研究院有限公司
（国 家 灯 具 质 量 检 验 检 测 中 心）
（国家级照明灯具防爆安全监督检验站）

检验检测专用章
ZM

地址：上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼
电话：021-51097935　　邮编：201114
机构网站：http://www.sqi.org.cn
证书查询：http://www.saltnet.com.cn

SQI_ZM ★ 防爆合格证 ★ CERTIFICATE ★ SQI_ZM ★ 防爆合格证 ★ CERTIFICATE

防 爆 合 格 证

附件
Annex

检测报告编号 WN2594180059-Z

证　　号:
Certificate No.: NLE25.1291X

5	PEX-TSF-S1×10□E	1×10W	Ex db eb mb IIC T5 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db	Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db	/	
6	PEX-TSF-S1×20□E	1×20W				
7	PEX-TSF-S1×30□E	1×30W				
8	PEX-TSF-S1×36□E	1×36W				
9	PEX-TSF-L2×10□	2×10W	/		Ex db eb mb IIC T5 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db	Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db
10	PEX-TSF-L2×20□	2×20W				
11	PEX-TSF-L2×30□	2×30W				
12	PEX-TSF-L2×36□	2×36W				
13	PEX-TSF-L2×10□E	2×10W	Ex db eb mb IIC T5 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db	Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db	/	
14	PEX-TSF-L2×20□E	2×20W				
15	PEX-TSF-L2×30□E	2×30W				
16	PEX-TSF-L2×36□E	2×36W				

型号规格说明：

PEX-TSF-□ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 防爆灯

(2) 产品系列

(3) 规格尺寸：S-770长度，L-1350长度

(4) 功率：1×10W、1×20W、1×30W、1×36W、2×10W、2×20W、2×30W、2×36W

(5) G-吊杆式，X-吸顶式，Z-支架式，B-壁式，K-夹管式，
D-吊链式，M-路灯式，F-法兰式，h-护栏式

(6) E：带应急（不带不注）

以下空白

上海市质量监督检验技术研究院有限公司
（国 家 灯 具 质 量 检 验 检 测 中 心）
（国家级照明灯具防爆安全监督检验站）

地址：上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼
电话：021-51097935　　邮编：201114
机构网站：http://www.sqi.org.cn
证书查询：http://www.saltnet.com.cn